

Monteggio, 13 agosto 2021

## INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2020 – POZZO DELLE GERRE

Nel rispetto dell'art. 5 dell'Ordinanza Federale sulle Derrate Alimentari (817.02), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua erogata nei Comuni Croglio, Novaggio, Curio e Bedigliora nucleo, basandosi sui risultati delle analisi effettuate nel 2020 dal Laboratorio Cantonale e HelvetiaLab.

Zona di distribuzione	Croglio – Novaggio - Curio - Bedigliora nucleo
Qualità "Classe OMS"	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua di falda
Durezza	13.8°f dolce
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Deacidificazione con soda caustica
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (258 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 143 mg/L Calcio: 38.4 mg/L Magnesio: 10.2 mg/L Sodio: 6.1 mg/L Potassio: 2.1 mg/L Cloruro: 3.1 mg/L Solfato: 22.4 mg/L

Per qualsiasi ulteriori informazioni o segnalazioni in merito potete rivolgervi all'Ufficio tecnico (Tel. 091 601 13 00 o per email: [utc@tres.ch](mailto:utc@tres.ch) )

Il Municipio