



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024 ROD

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Novaggio, Curio, Bedigliora – quartiere di Croglia e Ponte Tresa	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Presa a fiume	
Durezza	3°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	
Trattamento	Impianto di ultrafiltrazione	
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (47 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	34 mg/L
	Calcio:	10.6 mg/L
	Magnesio:	0.8 mg/L
	Sodio:	2 mg/L
	Potassio:	0.8 mg/L
	Cloruro:	0.5 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch).

Per i Comuni di Bedigliora, Curio, Novaggio che miscelano l'acqua con acque sorgive le indicazioni sopraelencate valgono esclusivamente per l'acqua di falda fornite dall'acquedotto del ROD.

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere